




CS

s instalační
krabicí do zdi
- index Z

na zed'



Vodiče nechat dlouhé 40 cm od zdi a před zapojením odstranit vnější izolaci kabelů - pro snadnější modelování kabelů uvnitř zařízení. (viz stavební přípravenost)

24 V DC



1

TL 1

CYKY-O
2 x 1,5 RECYKY-O 2 x 1,5 RE (bez dveřního kontaktu)
nebo

CYKY-O 4 x 1,5 RE (s dveřním kontaktem)


Délka vodičů od RFID jednotky k zámku max. 50 metrů.

**INSTALACE:**



Montáž výrobku smí provádět pouze osoba způsobilá s příslušným oprávněním dle návodu a předpisů platných v místě instalace (zde podle NV 194/2022 Sb.)!

EN



with installation box into the wall
- Index Z



Wall installation



Wires in the box must be min. 40 cm long (from the wall). Before installation, remove the outer cable insulation for easier handling in the box. (see mounting diagram)



24 V DC

1

TL 1


The length of the cables from the central unit to the door lock can be a maximum of 50 meters.

CYKY-O 2 x 1,5 RE (version without door contact)
or
CYKY-O 4 x 1,5 RE (version with door contact)



INSTALLATION:

Installation of the product may only be carried out by qualified persons with the appropriate authorization in accordance with the instructions and regulations at the installation site!



DE mit Installationsbox
in die Wand
- Index Z



Wandmontage



Drähte im Schrank müssen
min. 40 cm lang (von der
Wand). Vor der Installation
entfernen Sie die äußere
Kabelisolierung für eine
einfachere Handhabung im
Schrank. (siehe Baubereitschaft)



Die Länge der Kabel von der Münzeinheit zur
Türschloss kann maximal 50 Meters betragen.

CYKY-O 2 x 1,5 RE (Version ohne Türkontakt)
oder
CYKY-O 4 x 1,5 RE (Version mit Türkontakt)

INSTALLATION:

Installation des Produkts darf nur von qualifizierten
Personen mit entsprechender Berechtigung gemäß den
Anweisungen und Vorschriften am Aufstellort durchg
führt werden